

PRÜFZEUGNIS (V)

über die Untersuchung von "Tesnit BA-CF" gemäß KTW-Empfehlung 1.3.13 des Bundesgesundheitsamtes

Hersteller : DONIT TESNIT d.d., Medvode, Slowenija
 Art der Proben : Dichtungsqualität
 Bezeichnung der Proben : "Tesnit BA-CF"
 Art der Prüfkörper : Probepplatten
 Eingang der Proben : 16.11.1998
 Probenehmer : Auftraggeber

Untersuchungsergebnisse

- Rezeptur wurde vorgelegt und überprüft
- Grundanforderungen: O:V-Verhältnis 1:50 cm²/cm³

	1.-3. Tag	4.-6. Tag	7.-9. Tag	Richtwert für 3. Extraktion
Klarheit, Färbung, Geruch, Geschmack, Schaumbildung	GS 5 süßl. Geruch	GS 5 süßl. Geruch	nmb	nicht nennenswert beeinflusst
C-Abgabe [mg C/m ² d]	25	15	10	≤ 125,0
Cl ₂ -Zehrung [mg Cl ₂ /m ² d]	210	100	75	≤ 150,0


- Zusatzanforderungen:

Aromatische Amine [mg/m ² d]	0,086	0,075	0,083	
Phenole [mg/m ² d]	0,14	0,13	0,13	

Die untersuchten Proben "Tesnit BA-CF" entsprechen den Anforderungen der KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes (BGes.Bl. Jg. 86 6. Mitt. ff) im Bereich Dichtungen D2.

DE

Karlsruhe, den 07.04.2004


Dr. I. Wagner

Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses richtet sich nach andernorts festgelegten Bestimmungen. Sie endet jedoch spätestens 5 Jahre nach Ausstellungsdatum.

Die Veröffentlichung des Prüfzeugnisses - vollständig oder in Auszügen - ist ohne ausdrückliche Genehmigung von seiten der Prüfstelle nicht gestattet.