

## PRÜFZEUGNIS (V)

über die Untersuchung von "Tesnit BA-U" gemäß KTW-Empfehlung 1.3.13 des Bundesgesundheitsamtes

Hersteller : DONIT TESNIT d.d., Medvode, Slowenija  
 Art der Proben : Dichtungsqualität  
 Bezeichnung der Proben : "Tesnit BA-U"  
 Art der Prüfkörper : Probepplatten  
 Eingang der Proben : 16.11.1998  
 Probenehmer : Auftraggeber

### Untersuchungsergebnisse

1. Rezeptur wurde vorgelegt und überprüft
2. Grundanforderungen: O:V-Verhältnis 1:50 cm<sup>2</sup>/cm<sup>3</sup>

	1.-3. Tag	4.-6. Tag	7.-9. Tag	Richtwert für 3. Extraktion
Klarheit, Färbung, Geruch, Geschmack, Schaumbildung	GS 5 süßl. Geruch	GS 5 süßl. Geruch	nnb	nicht nennenswert beeinflusst
C-Abgabe [mg C/m <sup>2</sup> d]	120	35	20	≤ 125,0
Cl <sub>2</sub> -Zehrung [mg Cl <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> d]	270	150	110	≤ 150,0


### 3. Zusatzanforderungen:

Aromatische Amine [mg/m <sup>2</sup> d]	0,101	0,043	0,037	
Phenole [mg/m <sup>2</sup> d]	0,24	0,21	0,17	

Die untersuchten "Tesnit BA-U" entsprechen den Anforderungen der KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes (BGes.BI. Jg. 86 6. Mitt. ff) im Bereich Dichtungen D2.



Karlsruhe, den 07.04.2004



Dr. I. Wagner

Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses richtet sich nach andernorts festgelegten Bestimmungen. Sie endet jedoch spätestens 5 Jahre nach Ausstellungsdatum.

Die Veröffentlichung des Prüfzeugnisses - vollständig oder in Auszügen - ist ohne ausdrückliche Genehmigung von seiten der Prüfstelle nicht gestattet.