

PRÜFZEUGNIS (V)

über die Untersuchung von Gummiprüben "Tesnit BA-50" gemäß KTW-Empfehlungen 1.3.13 des Bundesgesundheitsamtes

Hersteller : DONIT TESNIT d.d., Medvode, Slowenien
 Art der Proben : Flachdichtungsqualität
 Bezeichnung der Proben : "Tesnit BA-50"
 Art der Prüfkörper : Probepplatten
 Eingang der Proben : 25.11.1999
 Probenehmer : Auftraggeber

Untersuchungsergebnisse

1. Rezeptur wurde vorgelegt und überprüft
2. Grundanforderungen: O:V-Verhältnis 1:50 cm²/cm³

	1. – 3. Tag	4. – 6. Tag	7. – 9. Tag	Richtwert für 3. Extraktion
Klarheit, Färbung, Geruch, Geschmack, Schaumbildung	n nb	n nb	n nb	nicht nennenswert beeinflusst
C-Abgabe [mg C/m ² d]	15	15	10	≤ 125,0
Cl ₂ -Zehrung [mg Cl ₂ /m ² d]	80	40	40	≤ 150,0

3. Zusatzanforderungen:

Aromatische Amine [mg/m ² d]	0,066	0,066	0,063	
Phenole [mg/m ² d]	0,20	0,18	0,15	

Die untersuchten Gummiprüben "**Tesnit BA-50**" entsprechen den KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes (Bges.Bl. Jg. 86, 6. Mitt. ff) im Bereich Dichtungen D2. be

Karlsruhe, den 09.03.2005

Dr. I. Wagner
 Dr. I. Wagner
 Leiter der Prüfstelle

Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses richtet sich nach andernorts festgelegten Bestimmungen. Sie endet jedoch spätestens 5 Jahre nach Ausstellungsdatum.

Die Veröffentlichung des Prüfzeugnisses – vollständig oder in Auszügen – ist ohne ausdrückliche Genehmigung von seiten der Prüfstelle nicht gestattet.

Das Technologiezentrum Wasser ist eine Einrichtung des DVGW Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.

Geschäftsführer:
 Prof. Dr.-Ing. W. Kühn

Postadresse: Karlsruher Str. 84
 D-76139 Karlsruhe
Hausadresse: Wasserwerkstr. 4
 D-76137 Karlsruhe
 Telefon: +49-(0)721-93163-0
 Telefax: +49-(0)721-33160
 Internet: www.tzw.de

Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt eG
 Adler Str. 1, 68794 Oberhausen
 BLZ 663 916 00 Konto 13191913
 BIC: GENO DE 61 ORH
 IBAN DE 53 6639 1600 0013 1919 13
 Ust.-ID-Nr. (VAT): DE 114 341 970
 Steuer-Nr. 206 5857 0286