



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-5126BR0110

Registriernummer
registration number


Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	DONIT TESNIT d.o.o. Cesta komandanta Staneta 38, SLO-1215 Medvode
Vertreiber <i>distributor</i>	DONIT TESNIT d.o.o. Cesta komandanta Staneta 38, SLO-1215 Medvode
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Flachdichtungswerkstoff für die Gasinstallation, HTB-beständig (5126)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Flachdichtungswerkstoff auf Basis synthetischer Fasern, höher thermisch belastbar
Modell <i>model</i>	Tesnit BA-55
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 08/130/5126/03 vom 05.09.2008 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DVGW VP 401 (01.10.1998)

Ablaufdatum / AZ 16.02.2012 / 08-0909-GNV
date of expiry / file no.

19.01.2009/Rie A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and water supply



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com

DAT-ZE-009/96-02

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Tenit BA-55	max. Betriebsdruck: 5 bar	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NG-5123BN0398	Flachdichtungswerkstoff auf Basis synthetischer Fasern	TESNIT BA-55/TESNIT BA-55	DONIT TESNIT d.o.o.

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Einsatzbereich: Flansche an Drehkolben-Gaszählern und Druckregelventilen entsprechend DIN 2543, DIN 2633 und DIN EN 1092-1/-2
